

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ	Ο.Τ.	ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΑΡΙΘΜ. ΟΡΟΦΩΝ	ΔΟΜΗΣΗ m ²	ΟΓΚΟΣ m ³	ΘΕΡΜ. ΦΟΡΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ kW	ΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ	ΣΥΝΟΛ. ΘΕΡΜ. ΦΟΡΤΙΟ kW	
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ I	1	A	3		2448,00	110	3	330,00	
	2	B	3		1386,00	65	9	585,00	
	3	Γ	2			15	45	675,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ I kW									1590,00
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ II	1	210γ	2	129,00	409,60	27,75	8	222,00	
		218γ	2	170,00	539,75	31,30	2	62,60	
	2	215γ	2	103,50	328,61	19,06	12	228,72	
	3	218γ	2	170,00	539,75	31,30	4	125,20	
	4	218γ	2	170,00	539,75	31,30	6	187,80	
	5	215γ	2	103,50	328,61	19,06	16	304,96	
	6	275	1	103,65	372,40	21,60	1	21,60	
		276	1	71,53	275,20	19,26	1	19,26	
	7	210γ	2	129,00	409,60	27,75	2	55,50	
		218γ	2	170,00	539,75	31,30	4	125,20	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ II kW									1352,84
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ III	1	218γ	2	170,00	539,75	31,30	8	250,40	
	2	218γ	2	170,00	539,75	31,30	2	62,60	
	3	215γ	2	103,50	328,61	19,06	8	152,48	
	4	210γ	2	129,00	409,60	27,75	4	111,00	
	5	275	1	103,65	372,40	21,60	4	86,40	
		276	1	71,53	275,20	19,26	1	19,26	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ III kW									682,14
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ IV	1	212γ	2	85,10	270,20	18,91	12	226,92	
	2	210γ	2	129,00	409,60	27,75	2	55,50	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ	Ο.Τ.	ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΑΡΙΘΜ. ΟΡΟΦΩΝ	ΔΟΜΗΣΗ m ²	ΟΓΚΟΣ m ³	ΘΕΡΜ. ΦΟΡΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ kW	ΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ	ΣΥΝΟΛ. ΘΕΡΜ. ΦΟΡΤΙΟ kW	
	3	215γ	2	103,50	328,61	19,06	6	114,36	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ IV kW									396,78
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V	1	3.14Γ	3	774,00	2087,00	87,50	3	262,50	
	2	3.16Γ	3	582,00	1568,00	71,65	2	143,30	
	3	3.16Γ	3	582,00	1568,00	71,65	1	71,65	
	4	3.16Γ	3	582,00	1568,00	71,65	2	143,30	
	5	3.16Γ	3	582,00	1568,00	71,65	1	71,65	
	6	3.14Γ	3	774,00	2087,00	87,50	3	262,50	
	7	3.14Γ	3	774,00	2087,00	87,50	2	175,00	
	8	3.14Γ	3	774,00	2087,00	87,50	2	175,00	
	9	3.14Γ	3	774,00	2087,00	87,50	3	262,50	
		3.16Γ	3	582,00	1568,00	71,65	2	143,30	
	10	3.14Γ	3	774,00	2087,00	87,50	2	175,00	
	11	3.14Γ	3	774,00	2087,00	87,50	2	175,00	
	12	Βιβλιοθήκη						95,00	
	13	3.14Γ	3	774,00	2087,00	87,50	2	175,00	
	14	3.16Γ	3	582,00	1568,00	71,65	2	143,30	
	15	3.14Γ	3	774,00	2087,00	87,50	2	175,00	
	16	Εντεκτήριο						58,00	
	17	Νηπιαγωγείο						95,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V kW									2802,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ	Ο.Τ.	ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΑΡΙΘΜ. ΟΡΟΦΩΝ	ΔΟΜΗΣΗ m ²	ΟΓΚΟΣ m ³	ΘΕΡΜ. ΦΟΡΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ kW	ΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ	ΣΥΝΟΛ. ΘΕΡΜ. ΦΟΡΤΙΟ kW	
		Επιφάνεια Ο.Τ.	Επιτρεπόμενη Δόμηση	Πραγματοποιούμενη Δόμηση %	Πραγματοποιούμενη Δόμηση μ ²	Πραγματοποιούμενος όγκος μ ³			
ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ	406	4000	3200	0,50	1600,00	4800		235,20	
Όροι δόμησης οικισμού Νέας Καρδιάς: Κάλυψη 40%, Δόμηση 0,8, Όροφοι 2	407	2560	2048	0,50	1024,00	3072		150,53	
	408	Κ.Χ.-Πράσινο							
	409	2800	2240	0,50	1120,00	3360		164,64	
	410	4000	3200	0,50	1600,00	4800		235,20	
	411	2400	1920	0,50	960,00	2880		141,12	
	412	1536	1228	0,50	614,00	1842		90,26	
	413	Κ.Χ.							
	414	3850	3080	0,50	1540,00	4620		226,38	
	415	3850	3080	0,50	1540,00	4620		226,38	
	416	4800	3840	0,50	1920,00	5760		282,24	
	417	4800	3840	0,50	1920,00	5760		282,24	
	418	4800	3840	0,50	1920,00	5760		282,24	
	419	4800	3840	0,50	1920,00	5760		282,24	
	420	2000	1600	0,50	800,00	2400		117,60	
	421		0	0,50	0,00	0		0,00	
	422	508	407	0,50	203,50	610,5		29,91	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ	Ο.Τ.	ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΑΡΙΘΜ. ΟΡΟΦΩΝ	ΔΟΜΗΣΗ m ²	ΟΓΚΟΣ m ³	ΘΕΡΜ. ΦΟΡΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ kW	ΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ	ΣΥΝΟΛ. ΘΕΡΜ. ΦΟΡΤΙΟ kW	
	423	1450	1160	0,50	580,00	1740		85,26	
	424	3814	3051	0,50	1525,50	4576,5		224,25	
	425	4800	3840	0,50	1920,00	5760		282,24	
	426	4800	3840	0,50	1920,00	5760		282,24	
	427	512	410	0,50	205,00	615		30,14	
	Σχολείο Α							250,00	
	Σχολείο Β							150,00	
	ΔΕΣΜΗΕ							300,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ kW									4350,30
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΟΕΚ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V & ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ (KW)									11.174,06